

OUVRAGE DU GALGENBERG

Organisations intérieuresEtat des lieuxNon daté
Non signéA/- Usines-1.- Groupes électrogènes-

Les 4 groupes électrogènes de la centrale existent:

- 2 sont en état de marche (une révision générale serait néanmoins à faire) et les 2 autres ont été sabotés à 25% environ par les Allemands.

Le groupe de secours C.L.Ma été enlevé par les Allemands et a été remplacé par un groupe venant du P.R.G. de METZ.

- 2.- Cellule haute-tension - Entièrement démontée, et incendiée par les Allemands en 1944.

Désignation	Pré- vu	Mis en place	Existant (état actuel)
Groupes élec- trogènes S.G.C.M.	4	4	4 groupes 1 et 4 sabotés 25%. Groupes 2 et 3 en état de mar- che, mais néces- sitent une révi- sion générale.
Groupe de se- cours C.L.M.	1	1	1 Groupe d'origine enlevé par les Allemands-Rempla- cé par un groupe venant du P.R.G. METZ.
		

Organisations intérieures

A/ - Usine -

1.- Groupes électrogènes-

Les 4 groupes électrogènes de la centrale existent :

- 3 sont en état de marche (une révision générale serait néanmoins à faire) et les 2 autres ont été sabotés à 25% environ par les Allemands. *Ces deux derniers groupes viennent d'être révisés entièrement par S.C.L.H. - R.T.*

Le groupe de secours C.L.S. a été enlevé par les Allemands et a été remplacé par un groupe venant du P.R.G. de SRTA.

- 2.- Cellule haute-tension - Entièrement démontée, et incendiée par les Allemands en 1944.

Désignation	Pre- vu	Mis en place	Existant (état actuel)
Groupes élec- trogènes S.C.C.	4	- 4	4) - Groupes 1 et 4 sabotés (1) Groupes 2 et 3 en état de mar- che, mais néces- sitent une révi- sion générale.
Groupe de se- cours C.L.S.	1	- 1	1 Groupe d'ori- gine enlevé par les Allemands- Remplacé par un groupe venant du P.R.G. SRTA.

(1) Groupes 1 et 4 révisés par S.C.L.H. - RT le 12-9-53

Mise à jour
octobre 1953